

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 8(391) 273-13-66 (ond.krsk@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск

(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 16 г.

(дата составления акта)

11 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 427

По адресу/адресам: Красноярский край, 660013, г. Красноярск, улица Волжская, 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 24.03.2016 № 427 подписанного
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 272
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей», далее (МБДОУ № 272)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” апреля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 27 ” апреля 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 28 ” апреля 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
Управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

копия распоряжения о проведении проверки получена: 28.03.2016 года в 15 часов 30 минут
заведующим МБДОУ № 272 Азаковой Аленой Викторовной

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Алавкин Павел Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 272 Азакова Алена Викторовна, заведующий хозяйством МБДОУ № 272 Кандакова Елена Петровна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Из помещений группы «Незабудка», расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 272 (пом. № 11 по тех. паспорту Лит. А) не предусмотрен второй эвакуационный выход.	п. 11. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.	Юридическое лицо МБДОУ №272 – в лице заведующего А.В. Азаковой
2	Из помещений группы «Колокольчики», расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 272 (пом. № 1 по тех. паспорту Лит. А) не предусмотрен второй эвакуационный выход.	п. 11. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях	Юридическое лицо МБДОУ №272 – в лице заведующего А.В. Азаковой

		из других горючих материалов.	
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений (типового проекта шифр 3220-73) и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота тамбура главного входа с левой (западной) стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,85 м)	п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	Юридическое лицо МБДОУ №272 – в лице заведующего А.В. Азаковой
4	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений (типового проекта шифр 3220-73) и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота тамбура главного входа с правой (восточной) стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,87 м)	п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	Юридическое лицо МБДОУ №272 – в лице заведующего А.В. Азаковой
5	Руководитель МБДОУ № 272 не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки (проверяются 1 раз в полгода, предоставлены акты от 05.08.2015 и 08.02.2016).	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Заведующий МБДОУ №272 Азакова А.В.
6	Руководитель МБДОУ № 272 не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех складских, административных и общественных помещениях.	п. 6. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Заведующий МБДОУ №272 Азакова А.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 19.04.2016

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- краткая характеристика объекта на 1 л;
- предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №427/1/1-6 от 28.04.2016;
- объяснение от 28.04.2016;
- протокол измерений от 27.04.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору



Алавкин П.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» Азакова Алена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 266-20-71
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

